

Da: Acque Potabili Servizi Idrici Integrati S.r.l. <acquepotabilisii@pec.it>

Inviato: giovedì 10 dicembre 2020 16:14

A: 'protocollo.castolibero@asmepec.it' <protocollo.castolibero@asmepec.it>

Oggetto: R: Grave problema sullo schema idrico "Marano Uniti" - Possibile momentanea soluzione.

-

La presente per notificarvi su quanto si sta facendo per risolvere, nell'immediato, il problema verificatosi nei giorni scorsi sullo schema idrico in oggetto.

La So.Ri.Cal, in seguito alla richiesta qui sotto riportata, se è attivata per verificare una loro condotta che dalla sorgente "Acqua di Legno" porta l'acqua al potabilizzatore "Ilice", la prova ha avuto esito positivo ma a causa del lunghissimo tempo che la stessa è rimasta inutilizzata, necessita di un appropriato lavaggio che si protrarrà, secondo le informazioni ricevute da So.Ri.Cal., per tutta la notte.

Domani mattinata So.Ri.Cal. provvederà a mandare l'acqua della sorgente "Acqua di Legno" al potabilizzatore "Ilice" e da questo verso i serbatoi di Castrolibero e Marano Principato.

Per quanto sopra, purtroppo, la situazione di crisi si protrarrà anche nella giornata di domani 11/12/2020.

Tuttavia, la scrivente ha predisposto un servizio di autobotte in piazza Pandosia da ieri pomeriggio, oggi e se necessario anche domani pomeriggio. Si precisa inoltre che la scrivente sta predisponendo, già da giorni, tutte le necessarie manovre ad equilibrare, per quanto possibile, la distribuzione, in particolare questa sera sarà effettuata una chiusura totale di tutte le parti basse della rete in modo da mandare l'acqua nelle zone poste a quote più alte.

Ci dispiace per il disservizio, non dovuto a nostra volontà o inefficienza, contiamo, in ogni caso, di ripristinare la condotta otturata in partenza dalla sorgente "Acqua di Legno" non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno.

Distinti saluti.

-

Acque Potabili Serv. Idr. Integr. S.r.L.

Il Presidente e Amministratore Delegato